

# Diagnostic pour les logements

Les consommations sont établies à partir d'un calcul conventionnel

## Diagnostic performance énergétique

N° : 0029 Valable jusqu'au : 31/03/2023 Type de logement : Type 4 Année de construction : 15/10/1966 Surface Habitable : 80,00 Adresse : 5 Rue Edmond Haouy Bâtiment ILE DE FRANCE Entrée C 88100 SAINT-DIE	Date : 31/03/2013  Diagnostiqueur : GEST'ENERGIE
<b>Propriétaire</b> Nom : <b>TOIT VOSGIEN</b> Adresse : 'Les Amériques' 6 Rue du Breuil - BP 31 88101 SAINT-DIE Cedex	<b>Propriété des installations communes (s'il y a lieu) :</b> Nom : Adresse :

### Consommation annuelle par énergie :

Obtenus par la méthode : 3CL-DPE, version : v1.37, prix moyen des énergies indexés au 15/08/2010


	Consommations en énergies finales	Consommations en énergies primaires	Frais annuels d'énergie
	Détail par énergie et par usage en kWh <sub>EF</sub>	Détail par usage en kWh <sub>EP</sub>	
<b>Chauffage</b>	5256,00 kWh <sub>EF</sub>	5256,00 kWh <sub>EP</sub>	<b>376,00 € TTC</b>
<b>Eau chaude sanitaire</b>	3162,00 kWh <sub>EF</sub>	3162,00 kWh <sub>EP</sub>	<b>261,00 € TTC</b>
<b>Refroidissement</b>	0,00 kWh <sub>EF</sub>	0,00 kWh <sub>EP</sub>	<b>0,00 € TTC</b>
<b>CONSOMMATIONS D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSES</b>	8418,00 kWh <sub>EF</sub>	8418,00 kWh <sub>EP</sub>	<b>637,00 € TTC</b>

**Consommations énergétiques**  
(en énergie primaire)  
**pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement**

**Émissions de gaz à effet de serre (GES)**  
**pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement**

<b>Consommation conventionnelle :</b> 98,00 kWh <sub>EP</sub> /m <sup>2</sup> .an	<b>Estimation des émissions :</b> 18,00 kg <sub>éqCO2</sub> /m <sup>2</sup> .an
---	---

### Bâtiment économe




Bâtiment

98,00

**Bâtiment énergivore**

### Faible émission de GES



Bâtiment

18,00

**Forte émission de GES**